

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO**

Secretaria-Executiva  
Diretoria de Administração  
Coordenação-Geral de Administração Predial  
Coordenação Técnica de Manutenção Predial  
Divisão de Projetos

**Parecer**

Brasília/DF, 24 de outubro de 2017.

1. Trata o presente parecer de análise das amostras de divisórias referentes ao Pregão Eletrônico nº 24/2017 apresentadas pela empresa ESPAÇO & FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA.

2. Preliminarmente, informamos que as referidas amostras foram entregues na sala 254, no bloco K, no dia 23/10/2017 e foram avaliadas, na data de hoje, a partir das 10h, conforme descrição abaixo e registro fotográfico anexo (4796129).

**2.1. Divisória especial laminado melamínico - item 01**

Conforme o Edital foram solicitadas amostras de acordo com o Anexo I do Termo de Referência – Especificações técnicas, o qual especifica, entre outras, “*Divisórias compostas por perfis metálicos e painéis modulares nas dimensões de 90cm a 120cm de largura e altura variável. As divisórias terão espessura mínima de 70mm. Fechamentos junto às esquadrias e paredes, de acordo com o projeto arquitetônico e as medidas locais.*” e “*Painéis: Chapas em MDF, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas com topos encabeçados em perfil de PVC ou fixadas aos montantes através de grapas especiais, acabamento com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido.*” (grifo nosso).

Após análise das amostras, esta DIPRO considerou que o material apresentado pela empresa atende as especificações exigidas no Edital.

**2.2. Divisória articulada multidirecional - item 02**

Conforme o Edital foram solicitadas amostras de acordo com o Anexo I do Termo de Referência – Especificações técnicas, o qual especifica, entre outras, “*Divisória articulada multidirecional acústica, com 100mm de espessura, elevação painel cego ou paginado do piso até ao trilho, modulada de acordo com a medida local. Composta de painéis comuns, painéis terminais e painéis portas, dotados de guias telescópicas com sistema mecânico de acionamento, suspensos através de troles com roletes duplos horizontais que proporcionam diversas passagens em cruzamento tipo "T", "X" ou "L".*” e “*Sistema de deslocamento: Através de dois troles com roletes duplos horizontais, fixados nas extremidades da parte superior do painel, deslizando suavemente nos trilhos, permitindo diversas passagens tipo "T", "L" ou "X".*” assim como “*Painéis: Chapas em MDF, de 15mm de espessura, de saque frontal individual, moduladas com topos encabeçados em perfil de PVC ou fixadas aos montantes através de grapas especiais, acabamento com laminado fenólico melamínico em todas as faces, texturizado, em cor a definir, laminado de madeira ou vinil no padrão a ser definido.*”(grifo nosso).

Após análise das amostras, esta DIPRO considerou que o material apresentado pela empresa atende as especificações exigidas no Edital.

**2.3. Porta para áreas molhadas - item 08**

Conforme o Edital foram solicitadas amostras de acordo com o Anexo I do Termo de Referência – Especificações técnicas, item 8, o qual apresenta dois tipos de portas para áreas molhadas (8.1 e 8.2) e especifica que serão *"encabeçadas em todo o seu perímetro com laminado tipo pet, requadradas em todo seu perímetro com madeira maciça estufada e desempenada sem emendas e brocas, contraplacadas em ambas as faces com chapa de compensado de espessura mínima de 4mm com acabamento em laminado tipo pet texturizado, em cor a ser definida pelo projeto arquitetônico e com miolo em régua de madeira maciça."*

Após análise das amostras, esta DIPRO considerou que o material apresentado pela empresa atende as especificações exigidas no Edital.

3. A respeito da apresentação de certificado de conformidade com a norma ABNT NBR 15141:2008, a empresa apresentou o certificado solicitado, em seu nome, podendo assim ser aceito e o processo ter seu devido andamento.

**NÁGILA MONIQUE SILVA RAMOS**

Chefe de Divisão - DIPRO/COTEP/CGDAP

De acordo. Encaminhe-se a CGDAP.

**BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA**

Coordenadora COTEP/CGDAP

De acordo. Encaminhe-se a CGEAQ.

**LUCIMAR RIZZO LOPES DOS SANTOS**

Coordenadora-Geral de Administração Predial



Documento assinado eletronicamente por **NAGILA MONIQUE SILVA RAMOS, Chefe de Divisão**, em 24/10/2017, às 13:20.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA SUZANA MARINHO BEZERRA, Coordenadora**, em 24/10/2017, às 15:27.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIMAR RIZZO LOPES DOS SANTOS, Coordenadora-Geral**, em 24/10/2017, às 15:50.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [<https://seimp.planejamento.gov.br/conferir>], informando o código verificador **4793419** e o código CRC **274B9A65**.

---