

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE AQUISIÇÕES
COORDENAÇÃO DE COMPRAS**

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2017, DE 20 de outubro de 2017

CADERNO DE ESCLARECIMENTO – I

PERGUNTA 1 - Itens 11.1, 11.2, 11.3 e 11.4 - Solicito informações sobre a espessura das portas e especificação do material (tipo de madeira)

RESPOSTA 1 - *A respeito das portas de madeira, para os itens 11.1, 11.2 e 11.3, segue especificação mais detalhada: Porta requadrada em todo o seu perímetro com madeira maciça estufada e desempenada, contraplacadas com chapa de compensado de no mínimo 4mm de espessura (porta de madeira usual no mercado), revestida em laminado PET em todo o seu perímetro, sendo que a porta deverá ter espessura mínima de 30mm e largura e comprimento conforme indicado em cada item*

PERGUNTA 2 - Item 12.1 piso granito. Na especificação é exigido espessura de 2cm da peça de granito porém é fornecido no mercado a espessura de 1,5cm. O que devemos considerar para compor nosso orçamento?

RESPOSTA 2 - *Devem ser consideradas as espessuras especificadas no projeto e na planilha orçamentária, quais sejam: 2cm para o piso ladrilho em granito e 3cm para as divisórias de granito.*

PERGUNTA 3 - Item 14.1 divisórias de granito. Na especificação a espessura da peça é de 3cm porém é usual no mercado a espessura de 2cm. O que devemos considerar para compor nosso orçamento?

RESPOSTA 3 - *Devem ser consideradas as espessuras especificadas no projeto e na planilha orçamentária, quais sejam: 2cm para o piso ladrilho em granito e 3cm para as divisórias de granito.*

Brasília, 26 outubro de 2017.

LINDOMAR CALDEIRA EVANGELISTA
Pregoeiro